

جدول كميات (تقديم وتركيب مكيفات جدارية لوزارة الصحة)

الأعمال ميكانيكية

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة	المبلغ
د	ف	د	ف	د	ف

1-	بالعدد :- تقديم وتركيب وفحص وموازنة وحدات تكييف (تبريد وتدفئة) من النوع المنفصل انفيرتر AIR COOLED, DIRECT EXPANSION INVERTER TYPE, SPLIT AIR CONDITIONING UNIT(WALL TYPE) <u>حسب الكشف المرفق</u> وتكون الوحدات شاملة للأجزاء التالية: 1- وحدة المكثف condensing unit والمحتوية على الضواغط والصمامات اللازمة بما فيها صمامات الأمان والحماية والملفات النحاسية standard coils والمروحة ودارة الطاقة والتحكم ومفاتيح الحمل الزائد بالإضافة لكافة العناصر الكهربائية اللازمة لحماية وتنظيم الوحدة وبغلاف خارجي من النوع الثقيل heavy gauge والمعالج ضد عوامل الطقس لتركب فوق سطح المبنى أو على الجدران الجانبية بالتنسيق مع المهندس المشرف. 2- القواعد المصنوعة من زوايا الحديد وذات أبعاد مناسبة لتركيب الوحدات الخارجية عليها وتكون أبعاد الزوايا (50*50*5 ملم) ومدهونة بدهان حراري (POWDER COATING) مع تركيب موانع اهتزاز والسعر يشمل أيضا الحملات وقواعد التعليق المناسب لأجزاء الوحدة الداخلية. 3- تمديدات شبكة المواسير النحاسية للوصل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية مهما بلغت أطوالها مع العزل لهذه المواسير من النوع الأسطواني المسبق الصب مع تغليف العازل بالشريط اللاصق وبصورة حلزونية وعلى كامل المواسير ولغاية وحدة معالجة الهواء air handler والحفر في الجدران والأسقف إن تطلب الأمر ذلك وإعادة وإصلاح الوضع كما كان عليه وتنبيت المواسير بصورة جيدة. 4- وحدة معالجة الهواء air handler من النوع الذي يعلق على الجدار DECORATIVE TYPE وذات ديكور انيق وحسب إرشادات وموافقة المهندس المسؤول والمحتوية على ملفات التبريد النحاسية (Standard Coils) ، والمروحة الطاردة المركزية				
----	--	--	--	--	--

81

81

جدول كميات (تقديم وتركيب مكيفات جدارية لوزارة الصحة)

الأعمال ميكانيكية

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ	
				د	ف	د	ف

	ومصرف للماء المتكاثف drain pan بالإضافة إلى صمامات الأمان والحماية والمكثفات الكهربائية وفلتر قابل للتنظيف على إن لا يزيد مستوى الضجيج للوحدة الداخلية عن 45 ديسبل عند السرعة المتوسطة.						
	5- شبكة تمديدات مواسير التصريف للماء المتكاثف لكل وحدة أخرج المبنى من مواسير (- CPVC PN 16) قطر 20 ملم على الجدار الخارجي واصلا إلى الأرض مهما بلغ ارتفاع الوحدة الخارجية .						
	6- سليفات من الـ UPVC وبالأقطار المناسبة لاماكن اختراق المواسير للجدران والعقدات وذلك لغايات التوصيل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبالأقطار المناسبة على ان لا تقل عن 3 انش.						
	7- الريموت كونترول وبحيث يركب على الجدار وفي المكان المناسب من المبنى وبحيث يمكن تشغيل الوحدة يدويا أو بواسطة ريموت كنترول وبحيث تكون الوحدة ذات ثلاثة سرعات وتعطي القدرة المطلوبة والمحسبة على السرعة الوسطى .						
	8- التغذية بالكهرباء للوحدة ومن اقرب مصدر كهربائي مع التوصيلات الكهربائية بين اجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبحيث تكون جميع خطوط التغذية الكهربائية لوحدة التبريد وملحقاتها حسب قدرة الوحدات وتتناسب مع المعطيات الفنية والسعر يشمل تقديم وتركيب مفتاح دبل بول سعة (20) أمبير وقاطع كهربائي سعة (20) أمبير يركب في اقرب لوحة كهربائية.						
	والسعر يشمل فك المكيفات القديمة ان وجدت وتسليمها لإدارة الموقع بمحضر رسمي.						
	• وتتم جميع هذه الأعمال تحت إشراف المهندس المسؤول وحسب المواصفات العالمية والكود الأردني.						

281

88

جدول كميات (تقديم وتركيب مكيفات جدارية لوزارة الصحة)

الأعمال ميكانيكية

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ	
				د	ف	د	ف

				(43) ثلاثة واربعون	عدد	1)Total cooling load 1 ton	
				(112) مائة واثننا عشر	عدد	2)Total cooling load 1.5 ton	
				(138) مائة وثمانية وثلاثون	عدد	3)Total cooling load 2 ton	

81





جدول كميات (تقديم وتركيب مكيفات جدارية لوزارة الصحة)

الأعمال ميكانيكية

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة	المبلغ
د	ف	د	ف	د	ف

-2

بالعدد :-

تقديم وتركيب وفحص وموازنة وحدات تكييف (تبريد وتدفئة) من النوع المنفصل انفيرتر AIR COOLED, DIRECT EXPANSION INVERTER TYPE, SPLIT AIR CONDITIONING UNIT(WALL TYPE) في مواقع تحددها وزارة الصحة وتكون الوحدات شاملة للأجزاء التالية:

1- وحدة المكثف condensing unit والمحتوية على الضواغط والصمامات اللازمة بما فيها صمامات الأمان والحماية والملفات النحاسية standard coils والمروحة ودارة الطاقة والتحكم ومفاتيح الحمل الزائد بالإضافة لكافة العناصر الكهربائية اللازمة لحماية وتنظيم الوحدة وبغلاف خارجي من النوع الثقيل heavy gauge والمعالج ضد عوامل الطقس لتركب فوق سطح المبنى أو على الجدران الجانبية بالتنسيق مع المهندس المشرف.

2- القواعد المصنوعة من زوايا الحديد وذات أبعاد مناسبة لتركيب الوحدات الخارجية عليها وتكون أبعاد الزوايا (50*50*5 ملم) ومدهونة بدهان حراري (POWDER COATING) مع تركيب موانع اهتزاز والسعر يشمل أيضا الحملات وقواعد التعليق المناسب لأجزاء الوحدة الداخلية.

3- تمديدات شبكة المواسير النحاسية (Kit) الموردة أصلا مع وحدة التكييف للوصل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية مع العزل لهذه المواسير من النوع الأسطواني المسبق الصب مع تغليف العازل بالشرائط اللاصق وبصورة حلزونية وعلى كامل المواسير ولغاية وحدة معالجة الهواء air handler والحفر في الجدران والأسقف إن تطلب الأمر ذلك وإعادة وإصلاح الوضع كما كان عليه وتثبيت المواسير بصورة جيدة.

4- وحدة معالجة الهواء air handler من النوع الذي يعلق على الجدار DECORATIVE TYPE وذات ديكور انيق وحسب إرشادات وموافقة المهندس المسؤول والمحتوية على ملفات التبريد النحاسية

181

84

جدول كميات (تقديم وتركيب مكيفات جدارية لوزارة الصحة)

الأعمال ميكانيكية

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ	
				د	ف	د	ف

	(Standard Coils) ، والمروحة الطاردة المركزية ومصرف للماء المتكاثف drain pan بالإضافة إلى صمامات الأمان والحماية والمكثفات الكهربائية وفلتر قابل للتنظيف على إن لا يزيد مستوى الضجيج للوحدة الداخلية عن 45 ديسبل عند السرعة المتوسطة. 5- شبكة تمديدات مواسير التصريف للماء المتكاثف لكل وحدة خارج المبنى من مواسير (CPVC - PN 16) قطر 20 ملم على الجدار الخارجي واصلا إلى الأرض مهما بلغ ارتفاع الوحدة الخارجية . 6- سليفات من الـ UPVC وبالأقطار المناسبة لاماكن اختراق المواسير للجدران والعقدات وذلك لغايات التوصيل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبالأقطار المناسبة على ان لا تقل عن 3 انش. 7- الريموت كونترول وبحيث يركب على الجدار وفي المكان المناسب من المبنى وبحيث يمكن تشغيل الوحدة يدويا أو بواسطة ريموت كونترول وبحيث تكون الوحدة ذات ثلاثة سرعات وتعطي القدرة المطلوبة والمحسبة على السرعة الوسطى . 8- التغذية بالكهرباء للوحده ومن اقرب مصدر كهربائي مع التوصيلات الكهربائية بين اجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبحيث تكون جميع خطوط التغذية الكهربائية لوحداث التبريد وملحقاتها حسب قدرة الوحدات وتتناسب مع المعطيات الفنية والسعر يشمل تقديم وتركيب مفتاح دبل بول سعة (20) أمبير وقاطع كهربائي سعة (20) أمبير يركب في أقرب لوحة كهربائية. والسعر يشمل فك المكيفات القديمة ان وجدت وتسليمها لإدارة الموقع بمحضر رسمي. • وتتم جميع هذه الأعمال تحت إشراف المهندس المسؤول وحسب المواصفات العالمية والكود الأردني.						
--	---	--	--	--	--	--	--

جدول كميات (تقديم وتركيب مكيفات جدارية لوزارة الصحة)

الأعمال ميكانيكية

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية بالرقم والكتابة	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ	
				د	ف	د	ف

3-	1)Total cooling load 1 ton	عدد	(4) اربعة				
	2)Total cooling load 1.5 ton	عدد	(4) اربعة				
	3)Total cooling load 2 ton	عدد	(12) اثنا عشر				
	<u>بالمتر الطولي :</u> تقديم وتركيب شبكة المواسير النحاسية الإضافية و التي لا تشمل المواسير الموردة مع وحدة التكييف أصلا (إن لزم الأمر) <u>للبنء رقم 2</u> اعلاه للوصل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية مع العزل لهذه المواسير من النوع الأسطوانى المسبق الصب مع تغليف العازل بالشريط اللاصق وبصورة حلزونية وعلى كامل المواسير ولغاية وحدة معالجة الهواء air handler وتشبيء المواسير بصورة جيدة. وحسب القدرات التالية: - قدرة 2 طن - قدرة 1.5 و 1 طن	م. ط	(60) ستون				
		م. ط	(40) اربعون				

أ. م. ح. -

كشف بوحداث التكيف المنوي توريدها

#	اسم المستشفى	القسم	العدد	نوع المكيف
1	المفرق الحكومي	صيدلية العيادات الخارجية ط2	1	جداري 2طن
		مختبر الطوارئ/بنك الدم	1	جداري 2طن
		غرفة تصوير هشاشة العظام	1	جداري 2طن
		غرف الاشعة	2	جداري 2طن
		مختبر وبنك الدم	2	جداري 2طن
2	الزرقاء الحكومي	مستودع المستهلك الطبي باطني رجال وباطني نساء	3	جداري 1.5 طن
3	النسائية والاطفال/المفرق	بنك الدم المركزي	2	جداري 2طن
		بنك الدم المركزي	2	جداري 1.5 طن
		مستودع السوائل الطبية	1	جداري 2طن
		العمليات	2	جداري 2طن
		مستودع اللوازم الطبية	1	جداري 1.5 طن
		مستودع الاشعة وغرفة التحكم	1	جداري 1طن
		المختبر	1	جداري 2طن
		صيدلية الطوارئ	1	جداري 1.5 طن
		غرفة UPS الطوارئ	1	جداري 1طن
		غرفة الانعاش	1	جداري 2طن
4	البشير	غرفة المصاعد/مبنى العظام	3	جداري 2طن
		الانف والاذن والحنجرة/غرفة التنظير والفحص	1	جداري 2 طن
		غرف UPS	13	جداري 1طن
5	الامير فيصل بن الحسين	غرفة UPS للطوارئ والتوليد والكلية	3	جداري 2 طن
		بنك الدم المركزي	1	جداري 2طن
		مختبر الاسنان وعيادة الاسنان	2	جداري 2طن
		اشعة العيادات	1	جداري 2طن
		المختبر الرئيسي	1	جداري 2طن
		مستودع الطوارئ	1	جداري 1.5 طن
		مستودع التزويد	1	جداري 2طن
		قسم التوليد(تحضير العلاج)	2	جداري 1.5 طن
6	ابي عبيدة / الاغوار الشمالية	عيادة الباطني	1	جداري 2طن
		عيادة النسائية والتوليد	1	جداري 2طن
7	الاميرة بديدة التعليمي	مستودع اللوازم	1	جداري 2طن
8	غور الصافي	مختبر الطوارئ	1	جداري 1.5 طن
9	المركز الوطني للصحة النفسية	مستودع الارزاق	1	جداري 2طن
		غرفة ups +server	1	جداري 2طن
		الاسعاف والطوارئ	1	جداري 2طن
10	التوتنجي	مستودع الادوية	2	جداري 2طن
		صيدلية النساء(خارجية)	1	جداري 2طن
11	الكرك الحكومي	المواقع التدريبية/برنامج دعم الحياه	4	جداري 2طن
		المواقع التدريبية/برنامج دعم الحياه	4	جداري 1.5 طن
12	معاذ بن جبل	الاشعة,الصيدلية,وحدة غسيل الكلوي,غرفة المرضى+الولادة/التوليد	5	جداري 2طن

281

—

ft

13	الملكة رانيا	قسم المختبر وبنك الدم والطوارئ	3	جداري 1.5 طن
		الخداج والاطفال والتخدير والتوليد والعمليات	5	جداري 2طن
		غرفة UPS	1	جداري 1طن
		الطوارئ CPR	1	جداري 2طن
		غرفة تحضير الادوية	1	جداري 1طن
14	الامير حسين بن عبدالله الثاني	غرف UPS	6	جداري 1طن
		صالة الخداج	1	جداري 2طن
		مختبر الطوارئ	1	جداري 2طن
		بنك الدم	1	جداري 1.5 طن
		غرفة استقبال العينات	1	جداري 1طن
		غرفة الاشعة	1	جداري 1طن
		غرفة تحميص الاشعة	1	جداري 1.5 طن
		غرفة الالتراساوند	1	جداري 1.5 طن
		غرفة البانوراما والمأموجرام وغرفة تحكم المأموجرام	3	جداري 1طن
		مستودع العمليات ومستودع الباطني	2	جداري 1طن
		غرف التعقيم	4	جداري 2طن
		الصيدلية ومستودع صيدلية الطوارئ وصيدلية الاقسام	3	جداري 2طن
		غرفة الاكسجين والنايترس والهواء الطبي	3	جداري 1طن
		غرفة عزل ICU و CCU	2	جداري 1طن
		ثلاجة الموتى	1	جداري 2طن
15	الاميرة راية	غرفة تحكم جهاز الطيفي المحوري	1	جداري 2طن
16	الشونة الجنوبية	غرفة النفايات الطبية	1	جداري 1طن
17	الحسين السلط الجديد	الصيدلية	2	جداري 2طن
18	البادية	غرفة العقاقير والأدوية الخاصة	1	جداري 1.5 طن
			122	

٢٨١

٢٨١

٢٨١

#	اسم المركز	القسم	العدد	نوع المكيف
1	مركز صحي ابو صياح	عيادة الاسنان في مديرية صحة العاصمة	1	جداري 1 طن
2	مركز صحي مخيم مادبا	غرفة المختبر	1	جداري 2 طن
3	مركز صحي الهاشمي	مستودع الصيدلة	1	جداري 2 طن
4	مركز صحي عرجان الشامل	الصيدلية	1	جداري 2 طن
5	بنك الدم/اقليم الشمال	غرف النفايات الطبية	1	جداري 1 طن
7	مركز صحي ام القطين	غرفة المطاعيم/الامومة والطفولة	1	جداري 1.5 طن
8	مركز صحي ابو نصير الشامل	مختبر الدم	1	جداري 1 طن
9	مركز صحي شرق عمان التخصصي للاسنان	غرفة النفايات الطبية	1	جداري 1.5 طن
10	مركز صحي ام الرصاص	الصيدلية	1	جداري 1 طن
11	مركز صحي الموقر الشامل	غرفة المطاعيم/الامومة والطفولة	1	جداري 1.5 طن
12	مركز صحي اريانة الغربية	الصيدلية	1	جداري 1.5 طن
13	مركز صحي وادي السير	جراحة الفم والفكين	1	جداري 2 طن
14	مركز صحي المستندة	الامومة والطفولة	1	جداري 1.5 طن
15	مركز صحي قميم الشامل	غرفة الاشعة	1	جداري 1.5 طن
16	مركز صحي بيت يافا الاولى/اربد	الصيدلية	1	جداري 2 طن
17	مركز صحي معان	غرفة المطاعيم/الامومة والطفولة	1	جداري 1.5 طن
		المختبر	1	جداري 2 طن
18	مركز صحي المنشية/معان	المختبر	1	جداري 1.5 طن
19	المراكز الصحية في العقبة	مركز 20	60	جداري 1.5 طن
			2	جداري 2 طن
20	مركز صحي الغويبه	سلامة الادوية والمطاعيم	1	جداري 1.5 طن
		الصيدلية	1	جداري 2 طن
21	مركز صحي النقع	الصيدلية والطوارئ	2	جداري 2 طن
22	مركز صحي المزار الشامل	الامومة والطفولة	2	جداري 2 طن
		المختبر	1	جداري 2 طن
		الصيدلية	1	جداري 2 طن
		الاسنان	1	جداري 2 طن
		الاشعة	1	جداري 2 طن
		الطوارئ	1	جداري 2 طن

٢٨١

٢٨١

23	مركز صحي الاميرة صالحة	الصيدلية والطوارئ والمختبر والاسنان	4	جداري 2 طن
		المطاعم	1	جداري 1.5 طن
24	مركز صحي فيفا	الامومة والطوارئ والصيدلية	3	جداري 2 طن
25	مركز صحي منشية ابو حمور الاول	المختبر والصيدلية والاسنان	3	جداري 2 طن
26	مركز صحي بتير الاول	المختبر والاسنان	2	جداري 2 طن
27	مركز صحي راكين الاول	المختبر	1	جداري 2 طن
28	مركز صحي وادي الكرك الاول	المختبر والصيدلية والاسنان	3	جداري 2 طن
29	مركز صحي مروود الاول	الصيدلية والاسنان	2	جداري 2 طن
30	مركز صحي المرج الاول	المختبر	1	جداري 2 طن
31	مركز صحي الحوية الاول	الصيدلية	1	جداري 2 طن
32	مركز صحي مدين الاول	الطوارئ	1	جداري 2 طن
33	مركز صحي كثر با الاول	الاسنان	1	جداري 2 طن
34	مركز صحي جوزا الاول	الصيدلية و الاسنان	2	جداري 2 طن
35	مركز صحي طلال الشامل	المختبر والصيدلية والاسنان	3	جداري 2 طن
36	مركز صحي صرفا الاول	المختبر والاسنان	2	جداري 2 طن
37	مركز صحي مؤتة الاول	الصيدلية و الاسنان	2	جداري 2 طن
38	مركز صحي عي الاول	الصيدلية	1	جداري 2 طن
39	مركز صحي العراق الاول	المختبر والاسنان	2	جداري 2 طن
40	مركز صحي الحسينية الاول	المختبر والاسنان	2	جداري 2 طن
41	مركز صحي الحديثة الاول	الصيدلية	1	جداري 2 طن
42	مركز صحي مؤاب الاول	المختبر	1	جداري 2 طن
43	مركز صحي الكرك الشامل	الامصال و قسم الهرمونات والاسنان والجراحة وعيادة اللثة وعيادة اسنان الاطفال	6	جداري 1.5 طن
		المختبر	1	جداري 2 طن
		الصيدلية وغرفة سحب الدم في قسم صحة الوافدين	2	جداري 1.5 طن
44	مستودع الادوية الرئيسية في مديرية صحة الكرك	مستودعات الادوية	4	جداري 2 طن
45	مركز الخدمات الصحية الصافي	مستودع الادوية	1	جداري 2 طن

281

...

pt

46	مركز صحي الشوبك	الصيدلية	1	جداري 1.5 طن
47	مركز صحي خزما	اسعاف وطوارئ	1	جداري 2 طن
		الصيدلية	1	جداري 2 طن
		الامومة والطفولة	1	جداري 1.5 طن
48	مديرية صحة دير علا	غرفة التطعيم	1	جداري 2 طن
49	مركز صحي تل المنطح	اسعاف وطوارئ	1	جداري 2 طن
50	مركز صحي البلاونة	الصيدلية	1	جداري 1.5 طن
	مديرية صحة البلقاء/قسم صحة البيئة والغذاء	مختبر (غرفة الزراعة)	1	جداري 1.5 طن
51	مركز صحي الصبيحي	الاشعة	1	جداري 2 طن
52	مركز صحي السلط الشامل	غرفة تعقيم الاسنان	1	جداري 1.5 طن
53	مركز صحي سلحوب	الامومة و الاسعاف والصيدلية	3	جداري 1 طن
54	مركز صحي البقيع الشامل	الاسعاف والطوارئ، غرفة الاشعة	2	جداري 2 طن
		غرفة الماموغرام	1	جداري 1.5 طن
55	مركز صحي الروضة	مستودع الصيدلة	1	جداري 2 طن
56	مركز صحي واد الاكراد	الصيدلية	1	جداري 2 طن
		الامومة والطفولة	1	جداري 1.5 طن
57	مركز صحي الشجرة الشمالي	طب الاسرة	1	جداري 1.5 طن
		الاسعاف والطوارئ	1	جداري 2 طن
		عيادة الاسنان	1	جداري 1.5 طن
		الامومة والطفولة	1	جداري 1.5 طن
58	مركز صحي الاستقلال/عجلون	الصيدلية	1	جداري 2 طن
59	مديرية صحة البيئة	المختبر	1	جداري 2 طن
		المختبر	2	جداري 1.5 طن
		171		

281

pt

كشف باسماء المراكز التي بحاجة الى مكيفات جديدة

الرقم	اسم المركز الصحي	المواقع	عدد المكيفات	حجم المكيف
1	البلد القديمة	الصيدلية + المختبر + المطاعيم + مستودع الأدوية	4	1.5 طن
2	الخزان	الصيدلية + المختبر + مستودع الأدوية	3	1.5 طن
3	الشامية	الصيدلية + المختبر + المطاعيم + مستودع الأدوية	4	1.5 طن
4	القوية	الصيدلية + المختبر + المطاعيم + مستودع الأدوية	4	1.5 طن
5	الراشدية	الصيدلية + المطاعيم	2	1.5 طن
6	رم	المطاعيم + الصيدلية + المختبر + مستودع الأدوية	4	1.5 طن
7	الصدريه	الصيدلية + المختبر	2+1 للمختبر	1.5 طن
8	الحميمة	الصيدلية + المطاعيم	2	1.5 طن
9	الطويسة	الصيدلية + المطاعيم	2	1.5 طن
10	الغال	الصيدلية + المطاعيم	2	1.5 طن
11	المنشور	الصيدلية + المطاعيم	2	1.5 طن
12	الكرامة	المختبر + الصيدلية + مستودع الأدوية	3	1.5 طن
13	دبة حاتوت	الصيدلية + الأمومة	2	1.5 طن
14	رحمة	الصيدلية + المطاعيم + مختبر	3	1.5 طن
15	الريشة	الصيدلية + المختبر + مستودع الأدوية	3	1.5 طن
16	بنر مذكور	الصيدلية + المطاعيم	2	1.5 طن
17	القرقرة	الصيدلية + المختبر + مطاعيم	3	1.5 طن
18	فينان	الصيدلية	1	1.5 طن
19	المختبر المركزي	غرف المختبر المركزي	4	1.5 طن
20	الأميرة بسمة	الصيدلية + مستودع الأدوية	2	1.5 طن
21	مستودع الأدوية	مستودع الأدوية	2	2 طن
22	مستودع اللوازم الطبية (مديرية صحة العقبة)	مستودع (الأسنان / المختبرات / المطاعيم)	5	1.5 طن

المجموع (62)

مديرية صحة محافظة العقبة
المختبر المركزي
العقبة

أحمد مزينة
رئيسة

181 pt