

الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم () الخاص بتقديم وتركيب مكيفات جدارية لوزارة الصحة

1. يرفق بالعرض تأمين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة/ صادر عن بنك محلي بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض الاجمالية أو القيمة المحددة بدعوة العطاء وحسب النموذج المرفق ، وسوف لن ينظر في أي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب .
2. يجب تقديم العينات و الكتالوجات الأصلية (ملونة) الكاملة لأجهزة التكييف وتقديم جدول مطابقة مع العرض المقدم.
3. يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر الافرادي والاجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة إزاء كل مادة.
4. يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيداً منه بأنه أجرى التزاماً مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء (العرض المقدم من قبله) .
5. يلتزم المتعهد بأن تكون المواد التي يصنع منها اللوازم المورد جديده (100%) وغير مستعملة و لا يزيد تاريخ تصنيعها عن سنتين وخالية من أي عيوب في الصنع أو في المادة .
6. يقدم المتعهد كفالة صيانة لجميع المكيفات لمدة سنة واحدة ويقدم كفالة سوء مصنعية لمدة خمس سنوات على الضاغطة (الكمبرسر) من تاريخ الاستلام .
7. على المناقص زيارة الموقع قبل التسعير ، ودراسة تركيب الوحدات الخارجية وحساب المسافة بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية حسب الاصول .
8. على المقاول إصلاح أي أضرار ناجمة عن العمل .
9. تدرس المواصفات والكميات جنباً إلى جنب .
10. تكون مدة التوريد (90) يوم تبدأ بعد (90) يوم من تاريخ توقيع امر الشراء .
11. يتم توريد وتركيب وحدات التكييف عند الطلب وخلال (7) سبعة ايام من ابلاغ المقاول بكتاب رسمي من وزارة الصحة.
12. يتم تركيب المكيفات في المواقع (بناء على طلب وزارة الصحة) وحسب الكشف المرفق في المواعيد التي تحددها الوزارة وخلال مدة اسبوع من ابلاغ المتعهد بذلك.
13. يحق للمتعهد تقديم فاتورة عند الانتهاء من تركيب مجموعة من المكيفات تم تكليفه بتوريدها وتركيبها في كل موقع مرفقة بمستند ادخال ومحضر ضبط لوازم من لجنة الاستلام المسماه بمشاركة مندوب الموقع.
14. ان يكون المناقص هو الوكيل للأجهزة المنوي توريدها وتقديم ما يثبت ذلك.

15. تقديم شهادات فحص تبين أداء المكيف من حيث (السعة الحرارية، الكفاءة، والمواد المصنوعة منها المكيف) وفحص السلامة من جهة معتمدة .
16. يطلب من المناقص تقديم فحص الكفاءة و فحص السلامة العامة لوحدات التكييف قدرة 2 طن فقط في حال كان المنشأ محلي من الجمعية العلمية الملكية .
17. على أن لا تقل SEER عن 6.0 و SCOP عن 4.0 لوحدات التكييف الجدارية.
18. القدرة المطلوبة عند درجة خارجية 35 درجة مئوية.
19. لوزارة الصحة الحق في الغاء تركيب مكيف في أي موقع يتبين انه مخالف لاستثناء رئاسة الوزراء وتركيبه في موقع اخر بما لا يتجاوز 20% من مجموع عدد المكيفات الواردة في الكشف المرفق.
20. البندين رقم (3 و4) الوارد في جدول الكميات خاص بالمكيفات التي سيتم تحديد مواقعها من قبل وزارة الصحة بعد المباشرة بالعطاء وحسب الحاجة .
21. على أن تعمل وحدات التكييف على درجة حرارة 48 مئوي صيفا دون أن تفصل عن العمل.
22. تقديم كشف بالعطاءات السابقة التي تم توريد المكيفات المنوي تقديمها مصدقا من الجهات التي تم تركيب هذه المكيفات فيها.
23. الاعمال الانشائية غير الواردة في جدول الكميات محملة على سعر العطاء .
24. ستم الاحالة على مناقص واحد فقط ولا يسمح بتجزئة العطاء على اكثر من مناقص